

September 24, 2025

TUV SUD CERTIFICATION AND
TESTING(CHINA) CO., LTD.
GUANGZHOU BRANCH
COMMERCIAL PRODUCTS / GMA
SUPERVISOR

Ms. TERESA TAN



一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories

Product Certification Division

J E T 認 証 の 登 録 書 の 送 付 に つ い て

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、当所の J E T 認証業務に格別のご愛顧を賜り、
厚くお礼申し上げます。

さて、先般貴社よりお申込みをいただいております受付番号
B 2 4 K 0 1 0 3 は、別添のとおり登録書を同封致しましたので
ご査収ください。

敬 具

Re: Issue of JET Certification

*Thank you very much for your request of JET Certification
Service. Your Application No. B 2 4 K 0 1 0 3 was completed and
its Certificate is attached here with.*

Best regards.

登 録 書

CERTIFICATE OF REGISTRATION

J E T 認証部品等登録要領に基づく審査の結果、申し込みのあった部品等は、登録の要件に適合していることを確認しましたので、次のとおり登録します

We register the applied component based on our confirmation of its conformity to the requirements for registration as the result of our assessment according to the regulations for components registration of JET certification as follows:

登録日 : 2025年 9月24日
The date of registration:

登録番号 : 1857-C9906-435
Registration number:

登録取得者の名称及び住所 : 徳業エネルギー日本株式会社
The name and address of the registration recipient: 東京都文京区春日2-24-14

登録部品名 : 電池システム
The registered component:

登録部品の型番 : 登録書付属書による
Model number of the registered component:

定格等 : 登録書付属書による
Rating, etc.:

登録方式 : Type for Component Manufacturer
Method of registration:

製造工場の名称及び住所 : (工場照会番号 : 1857-C99a)
The manufacturing factory and its address: NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.568, SOUTH RIXIAN ROAD, BINHAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CIXI, NINGBO, ZHEJIANG, P.R.CHINA

登録の範囲 : 登録書付属書による
The scope of the registration:

適用試験基準 : JIS C 8715-2:2024
The test standards applied:

一般財団法人 電気安全環境研究所
Japan Electrical Safety & Environment Technology Labora
東京都渋谷区代々木5-14-12
5-14-12 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-8545 JAPAN

理事長 中村 幸一郎
Presiden KOICHIRO NAKAMURA



登録書付属書

Annex of Registration form

付属書番号: 1-1-3
Annex No. :
登録日: 2025年 9月24日
Registration date :
登録番号: 1857-C9906-435
Registration No. :
登録取得者の名称: 徳業エネルギー日本株式会社
Name of registrant :

登録情報 Registered information	
製品名(シリーズ名) Product(series) name	電池システム
型番 Model name	GB-A4
単電池の型番 Model name of a cell	IFR40135_20Ah_TC
単電池の形状 Shape of a cell	円筒形
定格電圧(V) Rated voltage of cells (V)	3.2
単電池の定格容量(Ah) Rated capacity of a cell (Ah)	20
単電池の数(個) The number of single cells (pieces)	64
電池モジュールの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery module (V)	102.4
電池モジュールの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery module (Ah)	39.1
電池システムの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery system (V)	102.4
電池システムの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery system (Ah)	39.1
電池システムの蓄電容量(kWh) Storage capacity of the battery system (kWh)	4
備考 Remarks	JIS C 8715-2, 7.3 内部短絡に対する考慮－ 設計評価は、7.3.2 内部短絡試験(単電池) を適用した。

登録書付属書

Annex of Registration form

付属書番号: 1-2-3
Annex No. :
登録日: 2025年 9月24日
Registration date :
登録番号: 1857-C9906-435
Registration No. :
登録取得者の名称: 徳業エネルギー日本株式会社
Name of registrant :

登録情報 Registered information	
製品名(シリーズ名) Product(series) name	電池システム
型番 Model name	GB-A10
単電池の型番 Model name of a cell	IFR40135_20Ah_TC
単電池の形状 Shape of a cell	円筒形
定格電圧(V) Rated voltage of cells (V)	3.2
単電池の定格容量(Ah) Rated capacity of a cell (Ah)	20
単電池の数(個) The number of single cells (pieces)	160
電池モジュールの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery module (V)	102.4/153.6
電池モジュールの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery module (Ah)	39.1/39.1
電池システムの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery system (V)	256
電池システムの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery system (Ah)	39.1
電池システムの蓄電容量(kWh) Storage capacity of the battery system (kWh)	10
備考 Remarks	JIS C 8715-2, 7.3 内部短絡に対する考慮－ 設計評価は、7.3.2 内部短絡試験(単電池) を適用した。

登録書付属書

Annex of Registration form

付属書番号: 1-3-3
Annex No. :
登録日: 2025年 9月24日
Registration date :
登録番号: 1857-C9906-435
Registration No. :
登録取得者の名称: 徳業エネルギー日本株式会社
Name of registrant :

登録情報 Registered information	
製品名(シリーズ名) Product(series) name	電池システム
型番 Model name	GB-A16
単電池の型番 Model name of a cell	IFR40135_20Ah_TC
単電池の形状 Shape of a cell	円筒形
定格電圧(V) Rated voltage of cells (V)	3.2
単電池の定格容量(Ah) Rated capacity of a cell (Ah)	20
単電池の数(個) The number of single cells (pieces)	256
電池モジュールの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery module (V)	102.4/153.6
電池モジュールの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery module (Ah)	39.1/39.1
電池システムの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery system (V)	409.6
電池システムの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery system (Ah)	39.1
電池システムの蓄電容量(kWh) Storage capacity of the battery system (kWh)	16
備考 Remarks	JIS C 8715-2, 7.3 内部短絡に対する考慮－ 設計評価は、7.3.2 内部短絡試験(単電池) を適用した。